

Zamawiający:
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem

Do:

1. Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Przebudowa drogi powiatowej 1561 K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)”**
2. Strona internetowa: www.gminagrodek.pl

Nasz znak: IZP.271.I.02.Z.3.2017

INFORMACJA O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień odnośnie zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej 1561 K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)” - nr zamówienia: IZP.271.I.2.2017**

1. Dnia 7 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

1. *Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów geosiatki z pozycji nr 35 kosztorysu ofertowego.*
2. *Z analizy przekrojów poprzecznych wynika, że konieczne będzie uzupełnienie nasypów pod chodnikami. Zwracamy się z prośbą o dodanie do kosztorysu ofertowego pozycji dotyczących uzupełnienia nasypów*

2. Odpowiedź 1:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania geosiatki z włókna szklanego o poniższych parametrach mechanicznych:

- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ wszerz pasma – min. 100 kN/m

3. Odpowiedź 2:

Zamawiający zwraca uwagę na to, że przedmiary są materiałem pomocniczym przy wycenie oferty, niemniej jednak informujemy, że roboty związane z uzupełnieniem nasypów są uwzględnione w poz. 45 i 46 przedmiaru robót (roboty związane z kanalizacją deszczową) oraz przewidziano podbudowy pod konstrukcję chodnika.

4. Powyższe wyjaśnienie stanowi podstawę do zmiany terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert został ustalony na **10 marca 2017 roku, godz. 14:00**, a termin otwarcia ofert na **godz..14:05**

Wójt Gminy
Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)