

Zamawiający:  
**Gmina Gródek nad Dunajcem**  
**Gródek nad Dunajcem 54**  
**33-318 Gródek nad Dunajcem**

Do:

1. Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Przebudowa drogi powiatowej 1561 K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)**”
2. Strona internetowa: [www.gminagrodek.pl](http://www.gminagrodek.pl)

Nasz znak: IZP.271.I.02.Z.2.2017

## **INFORMACJA O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień odnośnie zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej 1561 K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)**” - nr zamówienia: **IZP.271.I.2.2017**

1. Dnia 3 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:  
*(.....) zwracamy się z prośbą o podanie szczegółowych informacji na temat studni betonowych jakie mają być zastosowane do realizacji kanalizacji opadowej: betonowe czy żelbetowe, klasa betonu, mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość, klasa ekspozycji betonu, czy kineta ma być wykonana jednym procesie produkcyjnym z dennicą (np. technologia perfect lub unolitch)*
2. Odpowiedź:  
Studnie kanalizacyjne zastosowane przy realizacji zadania j.w. powinny spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót, a w szczególności:
  - a. dopuszcza się studnie betonowe lub żelbetowe, jednego systemu i producenta.
  - b. studnie muszą być wykonane z betonu o wodoszczelności minimum W-8 i mrozoodporności minimum F-100.
  - c. komora robocza poniżej wejścia kanałów ma być wykonana jako element prefabrykowany, monolityczny z dnem i połączeniami szczelnymi odpowiadającymi zastosowanym przewodom kanalizacyjnym.
  - d. dopuszcza się zastosowanie komory roboczej z kinetą wykonaną w jednym procesie produkcyjnym lub z kinetą wykonaną w trakcie prac montażowych kolektora kanalizacji deszczowej.
  - e. Powyższe wymagania należy traktować łącznie.
3. Powyższe wyjaśnienie nie stanowi podstawy do zmiany terminu składania ofert.

Wójt Gminy  
Gródek nad Dunajcem  
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)