

Gródek nad Dunajcem, dnia 05.02.2020r.

Zamawiający:**Gmina Gródek nad Dunajcem**

Gródek nad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajem

Strona internetowa

www.gminagrodek.pl

Odpowiedź na pytanie **do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Numer sprawy: IZP.271.2.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „**Zagospodarowanie centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa poprzez budowę miejsc postojowych nad Jeziorem Rożnowskim**” – numer postępowania IZP.271.2.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela odpowiedzi na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym j.w zwracamy się z prośbą i wyjaśnienie zapisów dotyczących parametrów rur zastosowanych do kanalizacji deszczowej. W przedmiarze robót opisano rury PP o sztywności obwodowej SN10 i SN20 natomiast w dokumentacji projektowej występują jedynie rury SN10.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć parametry rur określone w dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy
Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)