

Gródek nad Dunajcem dnia 23.07.2018r.

**Zamawiający:****Gmina Gródek nad Dunajcem**

Gródek nad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajcem

Strona internetowa

[www.gminagrodek.pl](http://www.gminagrodek.pl)

Numer sprawy: IZP.272.1.131.2018

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „**Dostawa i montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem.**”

W dniu 19 lipca 2018 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do opisu przedmiotu zamówienia:

**1. Pytanie 1:**

*Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowaniami lin stalowych w powłoce poliuretanowej. Jednocześnie informujemy że takie rozwiązania stosowane są z powodzeniem na rynku od kilkunastu lat i powodują możliwość zastosowania mniejszych zespołów napędowych a co za tym idzie mniejszego zużycia energii. Pozostawienie zapisu o konieczności zastosowania lin stalowych spowoduje spore ograniczenie listy oferentów*

**Odpowiedź 1: Zamawiający wymaga zastosowania lin stalowych.**

Wójt Gminy  
Gródek nad Dunajcem  
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)