

Gródek nad Dunajcem, dnia 16.02.2021 r.

Zamawiający:**Gmina Gródek nad Dunajcem**

Gródek nad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajem

Strona internetowa postępowania

www.gminagrodek.pl

Odpowiedzi na pytania **do specyfikacji warunków zamówienia**

Numer sprawy: IZP.271.2.2021

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jelna, Sienna, Roztoka-Brzeziny i Zbyszyce**” – numer postępowania **IZP.271.2.2021**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela odpowiedzi na pytanie do specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie:

Zamawiający w specyfikacji technicznej zawarł zapis narzucający na Wykonawców obowiązek zastosowania opraw oświetleniowych z współczynnikiem ochrony mechanicznej o klasie IK09. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy oświetleniowe o współczynniku ochrony mechanicznej IK08? Wykonawca pragnie zauważyć, że ochronność mechaniczna na poziomie IK08 zapewnia, wystarczający, a nawet wyższy niż zalecany poziom ochrony w stosunku do opraw stosowanych w oświetleniu ulicznym. Wymaganie spełnienia wyższego współczynnika ochrony zdaniem Wykonawcy może być nadmierne i nieuzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego, co może prowadzić do ograniczenia konkurencyjności. Ponadto zastosowanie tak wygórowanych wymagań, może w sposób zbędny podnieść koszt planowanej inwestycji, budząc tym samym wątpliwości co do racjonalności gospodarowania środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Należy przyjąć oprawy oświetleniowe LED o współczynniku ochrony mechanicznej min. IK08 (zgodnie z dokumentacją projektową).

Jednocześnie Zamawiający prostuję omyłkę pisarską w formularzu ofertowym w zakresie terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z SWZ oraz pozostałymi dokumentami zamówienia termin realizacji robót dla wszystkich części zamówienia to 90 dni. Aktualny formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wójt Gminy
Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)