



AB 980

**Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.**  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków  
33-300 Nowy Sącz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sącz, 28.10.2016

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2898/W/2016

Nazwa i adres klienta: "Dunajec" Spółka z o.o.  
33-318 Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 28

Miejsce pobierania próbek: Tropie Oczyszczalnik Ścieków-kurek

Opis próbki: woda do spożycia  
Daty pobrania i przyjęcia próbki: 26.10.2016 / 26.10.2016  
Data(y) wykonania badania próbki: 26.10.2016 - 28.10.2016  
Stan próbki: odpowiedni

Próbki zostały pobrane przez: przedstawiciela Laboratorium/ Paweł Król  
Sposób pobrania próbki: PN-EN ISO 19458:2007 | A |  
Plan pobierania próbek: nie dotyczy

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badań <sup>1,2</sup> 2898/W/2016	Wartość <sup>3</sup> dopuszczalna
Liczba paciorkowców kałowych w 100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004   A	jtk	0	0
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014   A	jtk	0	0
Escherichia coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014   A	jtk	0	0

Autoryzował:  
KIEROWNIK TECHNICZNY  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków

mgr Joanna Jankisz

KIEROWNIK  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków  
Zatwierdził:

mgr inż. Łaszek Połec

Wyniki akredytowane oznaczono A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.  
<sup>3/</sup> według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.  
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.  
Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.