

NASZ ZNAK: KIE.420.1.40.2023

Gródek nad Dunajcem, 27.04.2023 r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Inwestor: Gmina Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem 54

„Dunajec” Sp. z o. o. informuje, iż wyraża zgodę na realizację **budowy przyłącza wodociągowego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych** planowanego na **działkach ew. nr 419/23 obręb Bartkowa Posadowa**. Średnie zapotrzebowanie na wodę dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 10 m³/d, a woda będzie przeznaczona na cele socjalno-bytowe.

Podłączenie należy wykonać do sieci wodociągowej PE Ø110mm znajdującej się w sąsiedztwie wnioskowanej działki. Ciśnienia w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wynosi aktualnie ok. 0,7 MPa.

Wodomierz główny należy zlokalizować w szczelnej **studni wodomierzowej** ze stopniami lub kłami złazowymi (otwór włazowy min. Ø 600 [mm]), na wnioskowanej działce w odległości do 5 m od granicy działki.

Warunki:

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny przyłącza wodociągowego wraz z opisem technicznym rozwiązań należy wykonać na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i przedłożyć do uzgodnienia w „Dunajec” Sp. z o. o. w dwóch czytelnym egzemplarzach.
2. Do planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego należy dołączyć odpis wydanych warunków technicznych.
3. Mając na uwadze ryzyko wystąpienia kolizji z innymi elementami infrastruktury technicznej wskazane jest uzgodnienie usytuowania przyłącza wodociągowego na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
4. Przyłącze musi być wykonane z materiałów o parametrach uzgodnionych ze Spółką.
5. Podłączenie należy wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo budowlane przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.
6. **Przed przystąpieniem do wykonywania robót Inwestor jest zobowiązany zgłosić ten fakt z 3 –dniowym wyprzedzeniem pisemnie w Siedzibie Spółki.**

Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po spełnieniu powyższych warunków przyłączenia i po pozytywnym odbiorze stwierdzającym sprawność techniczną przyłącza. Wybudowany przyłącz pozostaje własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.

Powyższe warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

Inwestor wszelkie prace wykona na własny koszt.

Warunki techniczne są aktualne w dniu ich wydania.

Załączniki:

- kopia planu sytuacyjnego załączonego do wniosku o wydanie warunków z dnia 12.04.2023 r.

Otrzymują:
1. inwestor
2. a/a

Kierownik inwestycji
i eksploatacji wod-kan
mgr inż. Monika Sadłor