



- LEGENDA:
- PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
 - PROJEKTOWANE SŁUPY STAŁOWE MOCOWANE DO STÓP FUNDAMENTOWYCH

- UWAGI:**
- Poziom ±0.00 = wg projektu architektonicznego.
 - Wykopy fundamentowe powinny być odebrane przez uprawnionego geologa.
 - Poziom posadowienia fundamentów: -1,20, na gruncie rodzimym, nienaruszonym, poniżej nasypu i warstwy humusu.
 - Fundamenty należy posadowić na warstwie Ia wg dokumentacji geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia, że w poziomie posadowienia znajduje się inny grunt, należy skontaktować się z projektantem w celu przeanalizowania zmian w poziomie posadowienia.
 - Ze stóp wypuścić zbrojenie trzpieni fundamentowych.
 - Pod projektowanymi fundamentami warstwa grubości 10cm betonu podkładowego C12/15.
 - Konstrukcję stalową mocować do fundamentów za pomocą kotew wklejanych.
 - Fundamenty bramy przesuwnej wykonać wg wytycznych producenta bramy. Wymiary fundamentów zweryfikować z wytycznymi producenta bramy. Sugeruje się jednocześnie wykonanie fundamentów wiaty oraz bramy ze zględu na ich bliskość.
 - Roboty ziemne należy prowadzić w porze suchej, wykonać odwodnienia wykopów, rowy odpływowe i studzienki zbierające wody opadowe.
 - Nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi.
 - Przed wykonaniem fundamentów należy zapoznać się z projektami branżowymi w celu zapewnienia odpowiedniej odległości uzbrojenia terenu od fundamentów.
 - Wykonać izolację poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów. Wytyczne wg projektu architektury.
 - Wykonać zabezpieczenia ścian wykopu zgodnie z przepisami BHP.
 - Wszelkie roboty budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej.
 - Przekroje przedstawiono na rysunku KW-6.
 - Widok aksonometryczny konstrukcji przedstawiono na rysunku KW-7.
 - Szczegóły montażowe przedstawiono na rysunku KW-8.

KLASA EKSPLOATACJI: XC2 KLASA KONSTRUKCJI: S4
OTULINA Cnem: dolna 50mm, boczna 30mm ŚREDNICA GIĘCIA: 4Ø
BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 W8
BETON PODKŁADOWY C12/15
STAL ZBROJENIOWA B500B (A-IIIIN)

CZTERY KRESKI ul. Warmińczyka 8/54, 39-300 Mielec
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA Bistuszowa 112, 33-160 Ryglice
biuro.czterykreski@gmail.com 727-760-717

TEMAT: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - WIATA	
ADRES: DZ. NR 419/23, OBR. BARTKOWA-POSADOWA [0001], JEDN. EWID. GRÓDEK NAD DUNAJCEM [121003_2]	
PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ ŁĄTKA UPR. BUD. NR PDK/0210/POOK/17 W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN	PODPIS:
TEMAT RYS.: SCHEMAT FUNDAMENTÓW	DATA: 08.2024
KOD PROJ.: 2023.11	SKALA: 1:50
BRANŻA: KONSTR.	NR RYS.: KW-3